



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY Gminy
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław Plac Klasztorny 1b
Centrala tel. 52-357-46-57
52-357-04-03
52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35
fax: 52-357-47-10
psse.inowroclaw.pl
psse.inowroclaw@pis.gov.pl

w Dąbrowie Biskupiej

22 MAR. 2018

[Signature]

Znak sprawy: 5210-11-3/18

Inowrocław, dnia 07 marca 2018r.

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie nieprawidłowych parametrów jakości wody stwierdzonych:

1. W próbkach wody o kodzie 10907/01/18 oraz 10905/01/18 pobranych z Wodociągu Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia, administrowanego przez Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, z następujących punktów:

- Wodociąg Parchanie, SUW, kurek czerpalny, woda podawana do sieci

Mętność 2,7 NTU (najwyższa dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU),

- Wodociąg Parchanie, Parchanie 60, (Fiutak Jarosław) – pom. socjalne, kurek czerpalny

Mętność 2,6 NTU ((najwyższa dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU),

świadczących, o nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm) przysługuje stronie prawo do wypowiedzenia się w przedmiocie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 1b, Pokój nr 23 w godzinach od 7.25 do 15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Zeromska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia
2. A/a