



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b  
Centrala tel. 52-357-46-57  
52-357-04-03  
52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35  
fax: 52-357-47-10  
www.psse.inowroclaw.pl  
e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Gmina  
w Dąbrowie Biskupiej

22 LIS. 2019

Inowrocław, dnia 19 listopada 2019 r.

Znak sprawy: N.HK-5210-197/19

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 6 listopada 2019 r. do badań w ramach kontroli bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia z następujących punktów poboru:

- Wodociąg Parchanie, Stacja Uzdatniania Wody - kran
- Wodociąg Parchanie, sieć, szkoła podstawowa, kotłownia, kran
- Wodociąg Parchanie, sieć, Ośniszczewko, szkoła, I piętro – stołówka

przeprowadzonych przez:

-Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniach z badań wody o numerach: L.HK-632-439/N/19 i L.HK-632-440/N/19 z dnia 12 listopada 2019 r.,

- Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy zawartych w sprawozdaniach z badań wody o numerach L.9051.2.1044.1.19/LHŻ z dnia 15 listopada 2019 r. oraz nr L.9051.2.1044.1.2019/LEM z dnia 12 listopada 2019 r.

**STWIERDZA**

**przydatność wody do spożycia  
z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia  
administrowanego przez Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia  
ul. Topolowa 2  
88-133 Dąbrowa Biskupia**

## Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 827/N/19, 829/N/19, 1150/N/W – w badanym zakresie mikrobiologicznym oraz kody próbek nr 828/N/19, 830/N/19, 1276/N/W/19 – w badanym zakresie fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tab.1 i tab. 2, 1D tabela 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia o wydajności rzeczywistej 625,30 m<sup>3</sup>/dobę i około 2990 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU  
*mgr inż. Katarzyna Kozymłiska-Zeromska*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia.

Do wiadomości:

1.A/a.