



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b  
Centrala tel. 52-357-46-57      Sekretariat: 52-357-44-35  
52-357-04-03      fax: 52-357-47-10  
52-357-44-47      www.gov.pl/web/psse-inowroclaw/  
e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Urząd Gminy  
w Dąbrowie Biskupiej

Znak sprawy: N.HK-9051-4/21

11 MAR. 2021

Inowrocław, dnia 03 marca 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 10 lutego 2021 r. do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Parchanie z punktów:

- Wodociąg Parchanie, sieć, Ośniszczewko, Szkoła Podstawowa, kuchnia, woda do spożycia
- Wodociąg Parchanie, sieć, Parchanie, szkoła, woda do spożycia
- Wodociąg Parchanie, studnia nr 1, wody surowe
- Wodociąg Parchanie, studnia nr 2, wody surowe
- Wodociąg Parchanie, studnia nr 3, wody surowe
- Wodociąg Parchanie, SUW, podawana do sieci uzdatniona, woda do spożycia

przeprowadzonych przez:

- Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 02133/ZL/21, 02136/ZL/21, 02140/ZL/21, 02141/ZL/21, 02142/ZL/21 z dnia 22 lutego 2021 r. oraz nr 02305/ZL/21 z dnia 24 lutego 2021 r.

**STWIERDZA**

**przydatność wody do spożycia**  
**z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia**  
administrowanego przez Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia  
ul. Topolowa 2  
88-133 Dąbrowa Biskupia

## Uzasadnienie

Jakość wody (numery próbek: 01579/01/S/21, 01580/01/S/21, 01583/01/S/21 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymogom określonym w załącznikach 1A tab.1, 1B, 1C tab.1 i tab.2, 1D tab.1 i tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Woda surowa (studnie nr 1, 2 i 3) osiąga następujące wartości parametrów mikrobiologicznych:

- Wodociąg Parchanie, studnia nr 1, wody surowe (numer próbki: 01587/01/S/21)

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h – nie wykryto
- Liczba Enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml
- Liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk/100ml
- Liczba bakterii grupy coli – 0 jtk/100ml

- Wodociąg Parchanie, studnia nr 2, wody surowe (numer próbki: 01588/01/S/21)

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h – nie wykryto
- Liczba Enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml
- Liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk/100ml
- Liczba bakterii grupy coli – 0 jtk/100ml

- Wodociąg Parchanie, studnia nr 3, wody surowe (numer próbki: 01589/01/S/21)

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h – nie wykryto
- Liczba Enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml
- Liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk/100ml
- Liczba bakterii grupy coli – 0 jtk/100ml

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia o wydajności rzeczywistej - 625,30 m<sup>3</sup>/dobę i około 2990 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniana jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną (podchlorynem sodu) i napowietrzaniem (powietrzem atmosferycznym).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIE  
*Katarzyna Krzymińska-Zeromska*  
mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Zeromska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia.

Do wiadomości:

1.A/a.