




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**



Znak sprawy: NHŚ.9051.80.2021

Inowrocław, dnia 09 września 2021 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 11 sierpnia 2021 r. do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia z punktów:

- Wodociąg Parchanie, SUW, podawana do sieci uzdatniona, woda do spożycia
- Wodociąg Parchanie, Środowiskowy dom samopomocy Wonorze, woda do spożycia

przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 14198/ZL/21, 14200/ZL/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**STWIERDZA
przydatność wody do spożycia
z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia**

administrowanego przez Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

Uzasadnienie

Jakość wody (numery próbek: 11999/01/S/21, 12001/01/S/21 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tab.1, 1C tab.1 i tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia o wydajności rzeczywistej ok. 647,0 m³/dobę i około 2833 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniana jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną (podchlorynem sodu) i napowietrzaniem (powietrzem atmosferycznym).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzemińska-Żeromska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia - egz. nr 1
2. A/a – egz. nr 2