



Toruń, dnia 5 listopada 2021 r.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Toruniu  
Państwowego  
Gospodarstwa  
Wodnego  
Wody Polskie



GD.ZUZ.5.4100.6.2021.BP

### DECYZJA

Na podstawie art. 133 ust. 1, art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustanowienia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3, należącego do Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, zlokalizowanego na działce ewid. nr 204/15, obręb ewid. nr 0005 Dąbrowa Biskupia, w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski.

### orzekam

- I. Ustanowić strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3, należącej do Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Biskupia, na terenie działki o nr ewid. 204/15, obręb ewid. nr 0005 Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski. Strefą ochronną, objęte jest ujęcie, której kształt stanowi kwadrat o wymiarach 8,0 m x 8,0 m.

Współrzędne ujęcia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:

X: 5849202.34      Y: 6536512.43

- II. Zobowiązać Gminę Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia do:
  1. Ogródenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3 o wymiarach 8,0 m x 8,0 m.
  2. Umieszczenia na ogrodzeniu tablicy zawierającej informacje o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217).
  3. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanego ujęcia.
  4. Utrzymania w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia.
  5. Stosowania niżej wymienionych obowiązków dotyczących terenu ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia:
    - a) odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
    - b) zagospodarowania terenu zielenią;

- c) ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

III. Zakazać na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

### Uzasadnienie

W dniu 18 października 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Dąbrowa Biskupia, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 204/15 obręb ewid. nr 0005 Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski, dla którego strefa ustanowiona będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 204/15 obręb ewid. nr 0005 Dąbrowa Biskupia.

Pobór wód podziemnych z ujęcia odbywa się na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, 87-100 Toruń z dnia 28 lipca 2021 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.147.2021.PSz.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się z urzędu.

Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 14 ust. 6 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy jest dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Tutejszy organ zgodnie z art. 136 wyżej wymienionej ustawy ustanawiając strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, określił w pkt I. niniejszej decyzji obszar terenu ochrony bezpośredniej oraz wskazał w pkt II. przedmiotowej decyzji, na podstawie art. 128 wyżej wymienionej ustawy, obowiązki do stosowania przez właściciela ujęcia wód podziemnych.

Mając powyższe na uwadze, w ramach procedury administracyjnej tutejszy organ zawiadomił Strony, pismem z dnia 18 października 2021 r., znak: GD.ZUZ.5.4100.6.2021.BP o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując Strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków. Ponadto tutejszy organ poinformował, że po upływie terminu wskazanego w piśmie, w przypadku braku zgłoszenia przez Strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją na podstawie materiałów zgromadzonych przez organ.

W przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie, żadna ze Stron nie stawiła się w siedzibie tutejszego urzędu celem zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz nie wniosła uwag i wniosków.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Dyrektor  
Władysław Kotybski


Załącznik:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z wykreślonym terenem ochrony bezpośredniej.

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia;
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie /ePUAP/  
ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk;
3. a/a BP.

PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk  
80-804 Gdańsk  
Gdańsk (miasto)  
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19



Gdańsk (miasto), 2021-11-16

GMINA DĄBROWA BISKUPIA  
DĄBROWA BISKUPIA  
DĄBROWA BISKUPIA  
UL. TOPOLOWA 2

## DECYZJA

GD.ZUZ.5.4100.6.2021.BP

### DECYZJA

Na podstawie art. 133 ust. 1, art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustanowienia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3, należącego do Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, zlokalizowanego na działce ewid. nr 204/15, obręb ewid. nr 0005 Dąbrowa Biskupia, w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski.

### Załączniki:

1. [GD.ZUZ.5.4100.6.2021.BP\\_decyzja.pdf](#)
2. [GD.ZUZ.5.4100.6.2021.BP\\_decyzja.pdf.XAdES](#)

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**

**MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:1000**

MAPA ZASADNICZA  
 SKALA 1:1000

Załącznik nr 1  
 do decyzji GD.ZUZ.5.4100.6.2021.GP



**Objaśnienia:**

- 1 2 - studnie ujęcia w Dąbrowie Biskupiej
- 3 - budowana studnia
- 1. 2. - kolektor PVC wód poplucznych
- 3. 4. - projektowany teren ochrony bezpośredniej studni nr 3 o wym. 8x8 m

INWESTOR: Gmina Dąbrowa Biskupia	
Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego, pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód poplucznych dla gminnego ujęcia wód podziemnych w Dąbrowie Biskupiej	
marzec 2021 r.	dr inż. Jolanta Kachnic upr. geol. V-1426/10
	Zał. 2