



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 21 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT nr 3 /2022

Dotyczy wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości:

Parchanie, Parchanki, Modliborzyce, Rejna, Zagajewice, Zagajewiczki, Wonorze, Brudnia, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Stanonim i Wola Stanomińska, Mleczkowo, Gmina Gniewkowo: Żyroślawice, Gąski, Szpital, Lipionka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia

W próbkach wody pobranych w dniu 17.02.2022 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu oraz z sieci wodociągowej

stwierdzono obecność enterokoków kałowych

Na czas działań naprawczych źródłem zastępczym wody do spożycia będzie wodociąg Dąbrowa Biskupia.

W związku z powyższym:

woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, wyłącznie po przegotowaniu.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzymińska-Zeromska