



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU



Znak sprawy: NHS.9051.77.2.2022

Inowrocław, dnia 16 sierpnia 2022 r.
Egz. nr 2

DECYZJA NR 390/2022

Na podstawie art. 4 ust 1, art. 27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 10 § 2 art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 4, § 26 ust.1 pkt 3 oraz załącznik 1A tab.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikiem badania laboratoryjnego próbki wody zawartym w powiadomieniu o przekroczeniu (19057945) sporządzonym przez SGS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna, w którym stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego, w próbce wody pobranej w dniu 11 sierpnia 2022 r., z następującego punktu poboru:

- Wodociąg Dąbrowa Biskupia, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci (numer laboratoryjny próbki: 078881/08/2022)

- liczba enterokoków kałowych - 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100ml),

stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia, w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci

i nakazuje
Gminie Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

1. Doprowadzić jakość wody na Stacji Uzdatniania Wody, wodociąg Dąbrowa Biskupia do wymagań określonych w załączniku 1A tab.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Poinformować konsumentów wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej o braku przydatności wody do spożycia.
3. Zapewnić źródło zastępcze wody do spożycia przez ludzi.
4. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze w Stacji Uzdatniania Wody, wodociąg Dąbrowa Biskupia w celu doprowadzenia wody pod względem mikrobiologicznym do jakości wody zgodnej z wymogami określonymi w załączniku 1A tab.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
5. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu plan działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody w Stacji Uzdatniania Wody, wodociąg Dąbrowa Biskupia.
6. Po przeprowadzeniu działań naprawczych pobrać próbki wody i niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu wyniki badania wody świadczące o uzyskaniu bezpiecznej dla zdrowia jakości wody i skuteczności podjętych działań.

Obowiązki wymienione w punktach: 1, 2,3 należy wykonać natychmiast.

Obowiązki wymienione w punktach: 4,5,6 należy wykonać niezwłocznie.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2022 r. została pobrana próbka wody w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia. Powiadomieniem o przekroczeniu (19057945), sporządzonym przez SGS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu został poinformowany o stwierdzeniu niezgodności wymagań mikrobiologicznych, w próbce wody pobranej z następującego punktu poboru:

- Wodociąg Dąbrowa Biskupia, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci (numer laboratoryjny próbki: 078881/08/2022)

- liczba enterokoków kałowych - 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100ml),

Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku 1A tab. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2294), nie dopuszcza się przekroczenia parametru mikrobiologicznego- Enterokoki. W pobranej próbce wody powyższy warunek nie został spełniony, ponieważ w pobranej próbce wody ze

Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej stwierdzono, obecność enterokoków kałowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu uznał stwierdzoną niezgodność za istotną, stwarzającą zagrożenie dla zdrowia.

W związku z powyższym w oparciu o powiadomienie o przekroczeniu (19057945), sporządzonym przez SGS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna, zgodnie z zapisem § 21 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził brak przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.) zarządzający wodociągiem ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z § 26 ust.1pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przygotował komunikat dla odbiorców wody w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej, celem rozpowszechnienia przez przedsiębiorcę wodociągowego w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim osób korzystających z wody w/w Stacji.

Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia rąk i innych części ciała oraz do kąpieli. Woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych, m.in: splukiwania toalet.

Zgodnie z art. 4 ust 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, natomiast art. 27 ust.1 stanowi iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Ze względu na interes społeczny oraz ochronę zdrowia ludzkiego na mocy art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przed wydaniem decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu odstąpił od zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.).

Mając powyższe na uwadze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku zawartego w niniejszej decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katalizator Krzymińskiego-Zeromska

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia – egz. nr 1
(dabrowa_biskupia@lo.pl, urzad@lo.pl) - elektronicznie
2. a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4,
85-031 Bydgoszcz – egz. nr 3
(sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl) - elektronicznie
4. Starostwo Powiatowe, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław – egz. nr 4
(zarzadzanie.krzyzysowe@inowroclaw.powiat.pl) – elektronicznie