



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU

Urząd Gminy
w Dąbrowie Biskupiej

16 SIE. 2022

GBEM

Inowrocław, dnia 16 sierpnia 2022 r.

KOMUNIKAT nr 12/2022

Dotyczy wodociągu Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje,
że stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze Stacji Uzdatniania
Wody w Dąbrowie Biskupiej.*

W próbie wody pobranej w dniu 11 sierpnia 2022 r. z punktu poboru:

- Wodociąg Dąbrowa Biskupia, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci

stwierdzono obecność enterokoków kałowych.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu. W związku z powyższym w ramach działań naprawczych administrator wodociągu od dnia 16 sierpnia 2022 r. zapewnił zastępcze źródło wody; do sieci wodociągowej Dąbrowa Biskupia woda uzdatniona jest dostarczana obecnie ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu Parchanie.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU

Katarzyna Krzymińska-Zeromska