



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 13 października 2022 r.

KOMUNIKAT nr 23/2022

Dotyczy wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w punkcie:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

W próbce wody pobranej w dniu 10 października 2022 r.

stwierdzono obecność enterokoków kałowych.

W związku z powyższym

woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych, m.in: splukiwania toalet, podlewania kwiatów, prania ubrań.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał właścicielowi wodociągu podjęcie działań naprawczych.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu
Mirostawa Kłuska
Kierownik Oddziału Nadzoru
Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej